



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Вовчок В.В.
(підпис)



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 22.02. 2022р.

№ 12.2-18-1/ 3133

Об'єкт експертизи: Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла ТМ «ПРАНА»: PRANA 150, PRANA 150 +, PRANA 150 ++, PRANA 150 Eco Life, PRANA 150 Eco Energy, PRANA 150 Mini, PRANA 200G, PRANA 200G +, PRANA 200G ++, PRANA 200G Eco Life, PRANA 200G Eco Energy, PRANA 200C, PRANA 200C +, PRANA 200C ++, PRANA 200C Eco Life, PRANA 200C Eco Energy

виготовлений у відповідності із ДСТУ EN 13141-8:2019 «Вентиляція в будівлях. Випробування експлуатаційних характеристик компонентів/виробів для вентиляції житлових приміщень. Частина 8. Випробування експлуатаційних характеристик неканальних установок припливно-витяжної вентиляції (охоплюючи регенерацію тепла) для систем вентиляції з механічною спонукую, призначених для окремої кімнати» (EN 13141-8:2014, IDT)

Код за ДКПШ- 28.25.20-70.00;УКТЗЕД; артикул:

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівлі житлові, Готелі, ресторани та подібні будівлі, Будівлі офісні, Будівлі торговельні, Будівлі для публічних виступів, Будівлі лікарень та оздоровчих закладів, Зали спортивні, Музеї та бібліотеки

Країна-виробник: Україна, ТОВ «ЕЙЧКЕЙ ІНВЕНТ», Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт. Щирець, вул. Коцюбинського, буд. 5. Адреса виробництва: 81160, Львівська обл., Пустомитівський р-н, смт. Щирець, вул. Коцюбинського, буд. 5

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна, ТОВ «ПРАНА ПЛАТІНУМ», 79005, м. Львів, вул. Дудаєва, буд. 19, кв. 1. Код ЄДРПОУ 38142321

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

б'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла ТМ «ПРАНА»: PRANA 150, PRANA 150 +, PRANA 150 ++, PRANA 150 Eco Life, PRANA 150 Eco Energy, PRANA 150 Mini, PRANA 200G, PRANA 200G +, PRANA 200G ++, PRANA 200G Eco Life, PRANA 200G Eco Energy, PRANA 200C, PRANA 200C +, PRANA 200C ++, PRANA 200C Eco Life, PRANA 200C Eco Energy виготовлена у відповідності із ДСТУ EN

13141-8:2019 «Вентиляція в будівлях. Випробування експлуатаційних характеристик компонентів/виробів для вентиляції житлових приміщень. Частина 8. Випробування експлуатаційних характеристик неканальних установок припливно-витяжної вентиляції (охоплюючи регенерацію тепла) для систем вентиляції з механічною спонудою, призначених для окремої кімнати» (EN 13141-8:2014, IDT) відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: еквівалентний рівень шуму (ГДР – 80 дБА) відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»; рівень напруженості ЕМП 50 Гц за електричною складовою (ДР) -5кВ/м, за магнітною складовою – 1,4 кА/м згідно ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При обслуговуванні здійснювати контроль за еквівалентним рівнем шуму за ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»; рівнем напруженості ЕМП за ДСН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів». Встановлення обладнання у відповідності з вимогами ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування", затв. наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 410 від 28.08.2013. Всі монтажні роботи, установка обладнання, технічне обслуговування зовнішнього та внутрішнього обладнання, повинні проводитись кваліфікованими та уповноваженими на такі роботи фахівцями.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Припливно-витяжна система вентиляції з рекуперацією тепла ТМ «ПРАНА»: PRANA 150, PRANA 150 +, PRANA 150 ++, PRANA 150 Eco Life, PRANA 150 Eco Energy, PRANA 150 Mini, PRANA 200G, PRANA 200G +, PRANA 200G ++, PRANA 200G Eco Life, PRANA 200G Eco Energy, PRANA 200C, PRANA 200C +, PRANA 200C ++, PRANA 200C Eco Life, PRANA 200C Eco Energy виготовлена у відповідності із ДСТУ EN 13141-8:2019 «Вентиляція в будівлях. Випробування експлуатаційних характеристик компонентів/виробів для вентиляції житлових приміщень. Частина 8. Випробування експлуатаційних характеристик неканальних установок припливно-витяжної вентиляції (охоплюючи регенерацію тепла) для систем вентиляції з механічною спонудою, призначених для окремої кімнати» (EN 13141-8:2014, IDT), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний на термін дії ДСТУ EN 13141-8:2019 «Вентиляція в будівлях. Випробування експлуатаційних характеристик компонентів/виробів для вентиляції житлових приміщень. Частина 8. Випробування експлуатаційних характеристик неканальних установок припливно-витяжної вентиляції (охоплюючи регенерацію тепла) для систем вентиляції з механічною спонудою, призначених для окремої кімнати» (EN 13141-8:2014, IDT)

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;

Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 589 від 21 січня 2022р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії
М.П.

Ишейкін К.Є.